

DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

DVGW CERT Conformity Certificate

AS-0625CO0308

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Anschlusssichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
Hersteller <i>manufacturer</i>	Seko Lefranc-Bosi S.A. Zi Pariest-Allée du 1er Mai - Crois, F-77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
Vertreiber <i>distributor</i>	Seko Lefranc-Bosi S.A. Zi Pariest-Allée du 1er Mai - Crois, F-77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für den gewerblichen Einsatz (0625)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dosiergerät mit Absicherung durch Systemtrenner BA
Modell <i>model</i>	Hygieneeinheit N/A
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: FA 023/12 vom 16.09.2013 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

Ablaufdatum / AZ 16.09.2018 / 13-0567-WNE
date of expiry / file no.

05.11.2013 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN ISO/IEC
17024 for certification of persons for energy and water supply industry



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Hygieneinheit N/A	Art der Absicherung: Systemtrenner BA	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Anschlussdurchmesser: DN 15 (G 1/2")

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.